

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
(СГУ)**

**ИНСТРУКЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА РАБОТНИКАМИ И
ОБУЧАЮЩИМИСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ СГУ**

ИР 7.15.02 – 2021

Саратов 2021

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНА отделом противопожарной безопасности

2 УТВЕРЖДЕНА приказом ректора от 12.10.2021 № 531-В

3 ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ с 12.10.2021

4 ВВЕДЕНА ВЗАМЕН ИР 7.15.02 – 2019 «Инструкция о соблюдении противопожарного режима работниками и обучающимися в помещениях СГУ», утвержденной приказом ректора от 05.07.2019 № 378-В.

Настоящая рабочая инструкция не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официального издания без решения ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского».

1 Общие положения

1.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020, и является обязательной для исполнения всеми работниками и обучающимися.

1.2 Ответственные за пожарную безопасность в структурных подразделениях СГУ, назначаются приказом ректора.

1.3 Табличка с указанием фамилии, имя и отчества, должности ответственного лица за пожарную безопасность структурного подразделения, а также номер телефона пожарной охраны вывешивается на видном месте.

1.4 Работники должны допускаться к работе только после прохождения вводного инструктажа о мерах противопожарной безопасности в отделе противопожарной безопасности.

1.5 Работники и обучающиеся обязаны знать и строго выполнять требования правил противопожарной безопасности.

1.6 Лица, виновные в нарушении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020 г. в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2 Содержание помещений

2.1 Служебные помещения необходимо содержать в чистоте, не допускать хранения каких-либо горючих веществ и материалов (за исключением помещений, предназначенных для хранения горючих веществ и материалов).

2.2 Содержать проходы и выходы из помещений свободными, двери – исправными, открывающимися наружу из помещения.

2.3 Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, автоматической системой пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуации согласно норм пожарной безопасности.

2.4 Не допускается применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов.

2.5 Запрещается курение в помещениях. Курение допускается только в специально отведенных месте на улице, обозначенных табличкой «Место для курения».

2.6 По окончании рабочего дня необходимо проводить обязательный осмотр всех помещений, перед закрытием помещений проверить отключение всех электропотребителей кроме аппаратов и приборов непрерывного действия.

3 Содержание территорий

3.1 Дороги, подъезды и проезды к зданию, а также подъезды к пожарным гидрантам и пожарным водоемам должны быть свободными и не загромождаться, в том числе и автотранспортом.

3.2 Личный транспорт должен устанавливаться на специально отведенных стоянках.

3.3 Территория, прилегающая к зданиям и сооружениям СГУ, должна постоянно содержаться в чистоте, не допускается складирование горючих материалов и мусора.

4 Требования пожарной безопасности к электрооборудованию

4.1 Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТБ) и другими нормативными документами.

4.2 Электротехническим работникам необходимо систематически контролировать состояние электрооборудования, изоляции проводов, надежности соединения проводов, защитного заземления.

4.3 Работа на компьютерах допускается только при исправном электрооборудовании. При обнаружении дефектов (разбитые электророзетки, электровилки, нагрев, искрение и т.п.) необходимо срочно прекратить работу на данном электрооборудовании, принять меры к устранению дефекта.

4.4 Все неисправности должны устраняться только специалистом-энергетиком.

4.5 Не допускается оставлять без присмотра включенную в сеть электроаппаратуру, электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода – изготовителя.

4.6 Включение дополнительных электроприборов, увеличение электроосветительных точек производить по согласованию с отделом по энергетике.

4.7 В случае загорания электроприборов, электропроводки необходимо их немедленно обесточить и приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения.

4.8 Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

4.9 Запрещается при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

5 Средства пожаротушения

5.1 Помещения СГУ обеспечиваются порошковыми и углекислотными огнетушителями согласно нормам оснащения ручными огнетушителями общественных зданий.

5.2 Огнетушители следует размещать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.; подходы к огнетушителям должны быть постоянно свободными.

5.3 Места размещения огнетушителей не должны меняться, необходимо исключить непосредственное воздействие на них отопительных и нагревательных приборов, а также солнечных лучей.

5.4 Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться, своевременно перезаряжаться.

5.5 Использование первичных средств пожаротушения для нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

5.6 Каждый работник обязан знать правила пользования и уметь пользоваться имеющимися огнетушителями.

5.7 Правила пользования огнетушителями указаны на этикетке, нанесенной на его корпус.

6 На объектах СГУ запрещается:

6.1 Хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы.

6.2 Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов.

6.3 Размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения.

6.4 Устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.

6.5 Снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

6.6 Производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией).

6.7 Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях.

6.8 Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

6.9 Остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам.

6.10 Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

6.11 Устраивать в помещениях зданий антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла.

6.12 Устанавливать в лестничных клетках и приямках внешние блоки кондиционеров.

6.13 Устанавливать на окнах первых и цокольных этажей глухие металлические решетки.

7 Действия работников при обнаружении пожара

7.1 Каждый работник СГУ, обнаруживший пожар или его признаки – задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п., обязан:

7.1.1 немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по стационарному телефону «01» или по сотовому телефону «112», «101» при этом четко назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность, фамилию и номер телефона;

7.1.2 задействовать систему оповещения людей о пожаре через вахтера, охранника или нажатием кнопки ручного пожарного извещателя;

7.1.3 принять немедленные меры по организации эвакуации людей, которую начинать из помещения, где возник пожар, а также из ближайших помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения, в безопасное место согласно плана эвакуации;

7.1.3 отключить при необходимости электроэнергию;

7.1.4 известить о пожаре руководство университета через ответственного дежурного по СГУ по телефонам: 51-46-84 или 93-51-28;

7.1.5 при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью приступить к тушению пожара с помощью имеющихся средств пожаротушения;

7.2 Сотрудники охраны, руководители объектов и лица, ответственные за противопожарную безопасность (в соответствии с приказом ректора), по прибытии к месту пожара должны:

7.2.1 при необходимости продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по стационарному телефону «01» или по сотовому телефону «112», «101» и ответственному дежурному по СГУ по телефонам: 51-46-84 или 93-51-28;

7.2.2 в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

7.2.3 проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

7.2.4 при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

7.2.5 прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

7.2.6 удалить за пределы опасной зоны всех работников и обучающихся, не участвующих в тушении пожара;

7.2.7 осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

7.2.8 обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

7.2.9 одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

7.2.10 организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

7.2.11 сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и проведения связанных с ним первоочередных аварийно-

ИР 7.15.02 – 2021

спасательных работ, сведения об используемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, участвующего в тушении.

Начальник отдела
противопожарной безопасности



К.О. Дорофеев

СОГЛАСОВАНО
Проректор по безопасности



С.Д. Мухоед

Начальник юридического отдела



Э.Л. Гизатулин

Нормоконтроль,
вед. инженер по стандартизации



Е.Н. Дубовская

Извещение № 1		Обозначение документа	Наименование документа	Лист	Листов
		ИР 7.15.02 – 2021	Инструкция о соблюдении противопожарного режима работниками и обучающимися в помещениях СГУ	1	1
№ приказа	Срок изм.	Структурное подразделение, выпускающее извещение	Причина изменения		
534-В	19.11.2025	Отдел кадров	Служебная записка		
Изм.		Содержание изменения			
1		Дополнить раздел 6 новым пунктом 6.14 следующего содержания: «Использовать и заряжать аккумуляторные батареи транспортных средств в помещениях общежитий и учебных корпусов.».			
Составил		Проверил		Изменение внес	
Ильняк Д.А.	19.11.2025	Ильняк Д.А.	19.11.2025	Ильняк Д.А.	19.11.2025
					
Применяемость		Разослать		Приложение	
		В системе «1С: Документооборот 8 КОРП»			