

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**



ЭКЗ. № 1

**ИНСТРУКЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА РАБОТНИКАМИ И
ОБУЧАЮЩИМИСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ СГУ**

ИР 7.15.02 – 2019

Саратов 2019

1 Общие положения

1.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 и является обязательной для исполнения всеми работниками и обучающимися.

1.2 Ответственность за соблюдение противопожарного режима в помещениях возлагается на руководителя структурного подразделения.

1.3 Руководитель структурного подразделения назначает из числа работников ответственное лицо, отвечающее за пожарную безопасность конкретного помещения.

1.4 Табличка с указанием Ф.И.О., должности ответственного лица за пожарную безопасность помещения, а также номер телефона пожарной охраны вывешивается на видном месте.

1.5 Работники должны допускаться к работе только после прохождения вводного инструктажа о мерах пожарной безопасности в отделе противопожарной безопасности.

1.6 Работники и обучающиеся обязаны знать пожарную опасность помещений и строго выполнять требования правил пожарной безопасности.

1.7 Лица, виновные в нарушении Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2 Содержание помещений

2.1 Служебные помещения необходимо содержать в чистоте, не допускать хранения каких-либо материалов и посторонних предметов.

2.2 Содержать проходы и выходы из помещений свободными, двери – исправными, открывающимися наружу из помещения.

2.3 Помещения должны быть обеспечены средствами пожаротушения, автоматической системой пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуации согласно норм пожарной безопасности СП 5.13130.2009; Системы противопожарной защиты; установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические; Нормы и правила проектирования.

2.4 Не допускается применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов.

2.5 Запрещается курение в помещениях. Курение допускается только в специально отведенном месте на улице.

2.6 При наличии на окнах глухих металлических решеток, одна решетка в помещении должна быть распашной.

2.7 Проведение сварочных и других пожароопасных работ допускается лишь после прекращения занятий на период ремонта.

2.8 По окончании рабочего дня необходимо проводить обязательный осмотр всех помещений перед закрытием, проверить отключение всех электропотребителей кроме аппаратов и приборов непрерывного действия.

3 Содержание территорий

3.1 Дороги, подъезды и проезды к зданию, а также подъезды к пожарным гидрантам должны быть свободными и не загромождаться, в том числе и автотранспортом.

3.2 Личный транспорт должен устанавливаться на специально отведенных стоянках.

3.3 Территория, прилегающая к зданиям и сооружениям СГУ, должна постоянно содержаться в чистоте.

4 Требования пожарной безопасности к электрооборудованию

4.1 Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТБ) и другими нормативными документами.

4.2 Электротехническим работникам необходимо систематически контролировать состояние электрооборудования, изоляции проводов, надежности соединения проводов, защитного заземления.

4.3 Работа на компьютерах допускается только при исправном электрооборудовании. При обнаружении дефектов (разбитые электророзетки, электровилки, нагрев, искрение и т.п.) срочно прекратить работу на данном электрооборудовании, принять меры к устранению дефекта.

4.4 Все неисправности должны устраняться только специалистом-энергетиком.

4.5 Не допускается оставлять без присмотра включенную в сеть электроаппаратуру, электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода – изготовителя.

4.6 Включение дополнительных электроприборов, увеличение электроосветительных точек производить по согласованию с отделом по энергетике.

4.7 В случае загорания электроприборов, электропроводки необходимо их немедленно обесточить и приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения.

4.8 Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы» п.42 ж Правил противопожарного режима в Российской Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 №113).

4.9 Запрещается при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов» п.42 з Правил противопожарного режима в Российской Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 №113).

Средства пожаротушения

5.1 Помещения СГУ обеспечиваются порошковыми и углекислотными огнетушителями согласно нормам оснащения ручными огнетушителями общественных зданий.

5.2 Огнетушители следует размещать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.; подходы к огнетушителям должны быть постоянно свободными.

5.3 Места размещения огнетушителей не должны меняться, необходимо исключить непосредственное воздействие на них отопительных и нагревательных приборов.

5.4 Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться, своевременно перезаряжаться.

5.5 Использование первичных средств пожаротушения для нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

5.6 Каждый работник обязан знать правила пользования и уметь пользоваться имеющимися огнетушителями.

5.7 Правила пользования огнетушителями указаны на этикетке, нанесенной на его корпус.

5 На объектах СГУ запрещается:

6.1 Хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлULOид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы.

6.2 Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.

6.3 Размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения.

6.4 Устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйствственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.

6.5 Снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.

6.6 Производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией).

6.7 Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы наружные

эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях.

6.8 Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

6.9 Остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам.

6.10 Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

6.11 Устраивать в производственных и складских помещениях зданий антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла.

6.12 Устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

7 Действия работников при обнаружении пожара

7.1 Каждый работник СГУ, обнаруживший пожар или его признаки – задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п., обязан:

7.1.1 немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по стационарному телефону «01» или по сотовому телефону «112», «101» при этом четко назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию;

7.1.2 задействовать систему оповещения людей о пожаре через вахтера, охранника или нажатием кнопки ручного пожарного извещателя, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плана эвакуации;

7.1.3 отключить при необходимости электроэнергию;

7.1.4 известить о пожаре руководство университета через ответственного дежурного по СГУ по телефонам: 51-46-84 или 93-51-28.

7.2 Работникам охраны объектов и лицам ответственным за пожарную безопасность (в соответствии с приказом ректора) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

Руководитель разработки,
начальник отдела
противопожарной безопасности

В.А. Сидельников

СОГЛАСОВАНО
Проректор по эксплуатации и
развитию имущественного комплекса

С.Г. Семенов

Начальник юридического отдела

Э.Л. Гизатулин

Нормоконтроль,
вед. инженер по стандартизации

Е.Н. Дубовская

Извещение № 1		Обозначение документа	Наименование документа	Лист	Листов
		ИР 7.15.02 – 2019	Инструкция о соблюдении противопожарного режима работниками и обучающимися в помещениях СГУ	1	1
№ приказа	Срок изм.	Структ. подразд., выпускающее извещение	Причина изменения		
175 -В	02.04.2021	Центр менеджмента качества	Служебная записка		
Изм.		Содержание изменения	Причина изменения		
1		в п.1.1, п 1.7 слова «от 25.04.2012 № 390» заменить на «от 16.09.2020 № 1479».	Служебная записка		
2		В пункте 4.8 слова «п.42 ж Правил противопожарного режима в Российской Федерации (в ред. Постановления Правительство РФ от 17.02.2014 № 113)» заменить на «35 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)».	Служебная записка		
3		В пункте 4.9 слова «п.42 з Правил противопожарного режима в Российской Федерации (в ред. Постановления Правительство РФ от 17.02.2014 № 113)» заменить на «35 ж Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)».	Служебная записка		
Составил	Проверил	Изменение внес			
Лепехина М.К. <i>Лепехина</i>	Воронцов С.А. <i>Воронцов</i>	24.03.2021 24.03.2021			
Применимость	Разослать	Приложение			
	В соответствии с листом регистрации получения учтенных экземпляров копий внутреннего нормативного документа				